

焼却の状況（１号炉）

令和５年４月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	土	961	150	10.7	16	日	962	150	11.9
2	日	971	150	8.6	17	月	977	150	9.4
3	月	982	150	9.1	18	火	971	150	11.5
4	火	983	150	9.8	19	水	972	150	11.6
5	水	976	150	9.7	20	木	969	150	13.5
6	木	978	150	9.9	21	金	969	150	11.4
7	金	968	150	10.3	22	土	967	150	10.6
8	土	971	150	8.8	23	日	969	150	9.8
9	日	983	150	7.5	24	月	976	150	10.1
10	月	1000	150	7.9	25	火	965	150	12.0
11	火	971	150	9.7	26	水	984	150	11.3
12	水	968	150	10.3	27	木	971	150	11.3
13	木	978	150	10.1	28	金	967	150	11.8
14	金	979	150	11.7	29	土	973	150	9.8
15	土	965	150	12.0	30	日	999	150	9.6

令和５年５月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	月	985	150	10.6	16	火	975	150	8.6
2	火	964	150	10.9	17	水	976	150	10.3
3	水	975	150	10.9	18	木	981	150	10.0
4	木	989	150	9.8	19	金	972	150	12.2
5	金	983	150	9.1	20	土	971	150	9.7
6	土	990	150	9.6	21	日	972	150	9.6
7	日	986	150	10.6	22	月	991	150	9.5
8	月	967	150	11.7	23	火	982	150	9.4
9	火	959	150	11.4	24	水	992	150	9.9
10	水	977	150	11.7	25	木	990	150	10.7
11	木	974	150	10.0	26	金	978	150	12.9
12	金	968	150	11.9	27	土	966	150	13.5
13	土	966	150	10.0	28	日	985	150	11.2
14	日	974	150	8.5	29	月	978	150	9.9
15	月	984	150	8.3	30	火	963	150	11.1
					31	水	974	150	11.1

焼却の状況（１号炉）

令和５年６月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	木	973	150	12.6	16	金	963	150	9.6
2	金	964	150	11.1	17	土	968	150	10.6
3	土	961	150	10.4	18	日	966	150	10.5
4	日	968	150	9.1	19	月	977	150	11.1
5	月	980	150	9.9	20	火	967	150	11.0
6	火	980	150	9.5	21	水	977	150	12.1
7	水	990	150	10.2	22	木	965	150	12.2
8	木	992	150	9.1	23	金	958	150	11.9
9	金	981	150	11.3	24	土	947	150	12.3
10	土	965	150	10.4	25	日	956	150	10.7
11	日	959	150	10.0	26	月	963	150	10.6
12	月	969	150	9.4	27	火	963	150	12.7
13	火	988	150	9.9	28	水	969	150	12.1
14	水	987	150	9.7	29	木	962	150	11.2
15	木	964	150	9.8	30	金	955	150	11.9

令和５年７月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	土	957	150	11.4	16	日	976	150	9.3
2	日	943	150	11.7	17	月	975	150	8.7
3	月	968	150	11.5	18	火	980	150	9.7
4	火	955	150	11.7	19	水	—	—	—
5	水	968	150	9.6	20	木	—	—	—
6	木	951	150	9.8	21	金	—	—	—
7	金	961	150	11.5	22	土	—	—	—
8	土	967	150	10.1	23	日	—	—	—
9	日	974	150	8.6	24	月	—	—	—
10	月	968	150	9.5	25	火	—	—	—
11	火	972	150	9.8	26	水	—	—	—
12	水	979	150	10.1	27	木	—	—	—
13	木	966	150	10.3	28	金	—	—	—
14	金	950	150	10.4	29	土	—	—	—
15	土	960	150	9.8	30	日	—	—	—
					31	月	—	—	—

焼却の状況（１号炉）

令和５年８月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	火	—	—	—	16	水	—	—	—
2	水	—	—	—	17	木	—	—	—
3	木	—	—	—	18	金	—	—	—
4	金	—	—	—	19	土	—	—	—
5	土	—	—	—	20	日	—	—	—
6	日	—	—	—	21	月	—	—	—
7	月	—	—	—	22	火	—	—	—
8	火	—	—	—	23	水	—	—	—
9	水	—	—	—	24	木	—	—	—
10	木	—	—	—	25	金	—	—	—
11	金	—	—	—	26	土	—	—	—
12	土	—	—	—	27	日	—	—	—
13	日	—	—	—	28	月	—	—	—
14	月	—	—	—	29	火	—	—	—
15	火	—	—	—	30	水	—	—	—
					31	木	—	—	—

令和５年９月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	金	—	—	—	16	土	—	—	—
2	土	—	—	—	17	日	—	—	—
3	日	—	—	—	18	月	—	—	—
4	月	—	—	—	19	火	—	—	—
5	火	—	—	—	20	水	—	—	—
6	水	—	—	—	21	木	—	—	—
7	木	—	—	—	22	金	—	—	—
8	金	—	—	—	23	土	—	—	—
9	土	—	—	—	24	日	—	—	—
10	日	—	—	—	25	月	—	—	—
11	月	—	—	—	26	火	—	—	—
12	火	—	—	—	27	水	—	—	—
13	水	—	—	—	28	木	—	—	—
14	木	—	—	—	29	金	—	—	—
15	金	—	—	—	30	土	—	—	—

焼却の状況（１号炉）

令和５年 10 月

日 付	曜 日	燃焼ガス 温度	集じん器流入 ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日 付	曜 日	燃焼ガス 温度	集じん器流入 ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	日	—	—	—	16	月	—	—	—
2	月	—	—	—	17	火	—	—	—
3	火	—	—	—	18	水	—	—	—
4	水	—	—	—	19	木	—	—	—
5	木	—	—	—	20	金	—	—	—
6	金	—	—	—	21	土	—	—	—
7	土	—	—	—	22	日	—	—	—
8	日	—	—	—	23	月	965	150	0.0
9	月	—	—	—	24	火	963	150	0.0
10	火	—	—	—	25	水	961	150	0.0
11	水	—	—	—	26	木	968	150	0.0
12	木	—	—	—	27	金	967	150	0.0
13	金	—	—	—	28	土	976	150	0.0
14	土	—	—	—	29	日	989	150	0.0
15	日	—	—	—	30	月	965	150	0.0
		—	—	—	31	火	961	150	0.0

令和５年 11 月

日 付	曜 日	燃焼ガス 温度	集じん器流入 ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日 付	曜 日	燃焼ガス 温度	集じん器流入 ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	水	960	150	0.0	16	木	950	150	12.6
2	木	963	150	0.0	17	金	954	150	12.4
3	金	935	150	0.0	18	土	950	150	12.7
4	土	941	150	0.0	19	日	959	150	11.7
5	日	943	150	0.0	20	月	957	150	11.9
6	月	964	150	12.5	21	火	944	150	13.3
7	火	953	150	14.0	22	水	970	150	13.1
8	水	978	150	13.6	23	木	944	150	13.3
9	木	964	150	15.5	24	金	956	150	13.1
10	金	957	150	10.3	25	土	957	150	11.9
11	土	963	150	10.6	26	日	958	150	11.7
12	日	964	150	13.7	27	月	953	150	13.9
13	月	955	150	13.8	28	火	957	150	13.6
14	火	951	150	13.7	29	水	969	150	14.0
15	水	963	150	12.7	30	木	976	150	11.6

焼却の状況（１号炉）

令和５年 12 月

日 付	曜 日	燃焼ガス 温度	集じん器流入 ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日 付	曜 日	燃焼ガス 温度	集じん器流入 ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	金	946	150	14.8	16	土	939	150	14.0
2	土	968	150	12.1	17	日	956	150	11.3
3	日	975	150	11.5	18	月	956	150	11.7
4	月	975	150	10.8	19	火	962	150	14.4
5	火	956	150	15.9	20	水	969	150	11.8
6	水	977	150	13.3	21	木	964	150	14.3
7	木	961	150	12.7	22	金	948	150	14.8
8	金	968	150	13.3	23	土	942	150	15.1
9	土	958	150	13.8	24	日	959	150	12.9
10	日	960	150	11.1	25	月	966	150	13.9
11	月	981	150	11.9	26	火	955	150	15.3
12	火	960	150	14.5	27	水	974	150	13.0
13	水	972	150	13.0	28	木	968	150	15.3
14	木	961	150	12.4	29	金	982	150	15.0
15	金	955	150	14.8	30	土	983	150	14.6
					31	日	982	150	12.9

令和６年 1 月

日 付	曜 日	燃焼ガス 温度	集じん器流入 ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日 付	曜 日	燃焼ガス 温度	集じん器流入 ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	月	999	150	11.3	16	火	994	150	12.5
2	火	983	150	12.2	17	水	991	150	12.5
3	水	966	150	12.5	18	木	990	150	11.3
4	木	985	150	12.6	19	金	962	150	14.5
5	金	983	150	12.6	20	土	966	150	15.2
6	土	973	150	12.2	21	日	993	150	11.8
7	日	986	150	9.5	22	月	988	150	11.9
8	月	992	150	9.3	23	火	971	150	12.9
9	火	989	150	9.8	24	水	982	150	12.1
10	水	998	150	10.5	25	木	969	150	11.9
11	木	993	150	10.8	26	金	966	150	12.2
12	金	1006	150	11.4	27	土	965	150	11.4
13	土	987	150	12.0	28	日	970	150	10.8
14	日	980	150	11.6	29	月	971	150	11.2
15	月	989	150	12.0	30	火	965	150	12.9
					31	水	980	150	13.3

焼却の状況（１号炉）

令和６年２月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	木	975	150	12.4	16	金	964	150	11.8
2	金	960	150	12.0	17	土	967	150	10.2
3	土	963	150	10.9	18	日	974	150	11.1
4	日	979	150	9.3	19	月	952	150	13.2
5	月	991	150	9.4	20	火	963	150	12.4
6	火	969	150	12.1	21	水	974	150	11.9
7	水	980	150	12.7	22	木	957	150	11.9
8	木	965	150	11.8	23	金	957	150	10.8
9	金	980	150	13.4	24	土	970	150	9.7
10	土	983	150	10.4	25	日	954	150	11.2
11	日	995	150	10.6	26	月	959	150	10.7
12	月	973	150	11.1	27	火	963	150	9.6
13	火	973	150	11.6	28	水	978	150	8.7
14	水	991	150	11.1	29	木	946	150	11.7
15	木	976	150	12.1					

令和６年３月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	CO 濃度 (煙突入口)
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	金	946	150	13.0	16	土	975	150	11.0
2	土	957	150	10.9	17	日	984	150	9.9
3	日	963	150	9.7	18	月	969	150	9.4
4	月	950	150	11.4	19	火	979	150	12.2
5	火	959	150	14.6	20	水	981	150	11.0
6	水	969	150	13.5	21	木	985	150	9.7
7	木	958	150	10.8	22	金	970	150	10.8
8	金	959	150	12.0	23	土	987	150	9.2
9	土	985	150	8.9	24	日	963	150	10.8
10	日	980	150	9.2	25	月	980	150	9.8
11	月	961	150	10.3	26	火	974	150	9.9
12	火	965	150	11.8	27	水	972	150	9.3
13	水	971	150	11.6	28	木	957	150	11.6
14	木	960	150	11.8	29	金	960	150	12.1
15	金	963	150	14.0	30	土	967	150	10.8
					31	日	972	150	10.8