

焼却の状況（2号炉）

令和5年4月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|----------------|----|----|--------|------------|----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm            |    |    | ℃      | ℃          | ppm            |
| 1  | 土  | 944    | 150        | 12.2           | 16 | 日  | 947    | 150        | 12.2           |
| 2  | 日  | 953    | 150        | 11.3           | 17 | 月  | 945    | 150        | 11.5           |
| 3  | 月  | 971    | 150        | 12.3           | 18 | 火  | 948    | 150        | 11.8           |
| 4  | 火  | 967    | 150        | 12.9           | 19 | 水  | 953    | 150        | 12.2           |
| 5  | 水  | 958    | 150        | 12.6           | 20 | 木  | 952    | 150        | 12.9           |
| 6  | 木  | 964    | 150        | 11.3           | 21 | 金  | 944    | 150        | 13.3           |
| 7  | 金  | 962    | 150        | 12.2           | 22 | 土  | 947    | 150        | 11.7           |
| 8  | 土  | 950    | 150        | 13.3           | 23 | 日  | 949    | 150        | 11.5           |
| 9  | 日  | 952    | 150        | 11.5           | 24 | 月  | 954    | 150        | 11.9           |
| 10 | 月  | 959    | 150        | 11.7           | 25 | 火  | 951    | 150        | 13.5           |
| 11 | 火  | 947    | 150        | 13.5           | 26 | 水  | 968    | 150        | 12.7           |
| 12 | 水  | 950    | 150        | 13.3           | 27 | 木  | 964    | 150        | 12.9           |
| 13 | 木  | 957    | 150        | 13.2           | 28 | 金  | 958    | 150        | 13.0           |
| 14 | 金  | 950    | 150        | 13.6           | 29 | 土  | 954    | 150        | 10.9           |
| 15 | 土  | 952    | 150        | 12.6           | 30 | 日  | 96     | 150        | 11.2           |

令和5年5月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|----------------|----|----|--------|------------|----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm            |    |    | ℃      | ℃          | ppm            |
| 1  | 月  | 961    | 150        | 11.7           | 16 | 火  | 956    | 150        | 11.8           |
| 2  | 火  | 949    | 150        | 11.8           | 17 | 水  | 959    | 150        | 11.4           |
| 3  | 水  | 949    | 150        | 10.7           | 18 | 木  | 976    | 150        | 10.0           |
| 4  | 木  | 953    | 150        | 11.0           | 19 | 金  | 963    | 150        | 10.9           |
| 5  | 金  | 952    | 150        | 11.3           | 20 | 土  | 956    | 150        | 10.7           |
| 6  | 土  | 951    | 150        | 11.3           | 21 | 日  | 960    | 150        | 10.3           |
| 7  | 日  | 964    | 150        | 11.4           | 22 | 月  | 965    | 150        | 11.2           |
| 8  | 月  | 963    | 150        | 13.2           | 23 | 火  | 957    | 150        | 10.9           |
| 9  | 火  | 955    | 150        | 12.0           | 24 | 水  | 965    | 150        | 11.4           |
| 10 | 水  | 969    | 150        | 10.5           | 25 | 木  | 973    | 150        | 12.7           |
| 11 | 木  | 968    | 150        | 10.9           | 26 | 金  | 965    | 150        | 12.1           |
| 12 | 金  | 948    | 150        | 14.0           | 27 | 土  | 948    | 150        | 12.7           |
| 13 | 土  | 943    | 150        | 11.5           | 28 | 日  | 960    | 150        | 11.6           |
| 14 | 日  | 944    | 150        | 12.2           | 29 | 月  | 963    | 150        | 11.5           |
| 15 | 月  | 952    | 150        | 13.6           | 30 | 火  | 959    | 150        | 12.5           |
|    |    |        |            |                | 31 | 水  | 967    | 150        | 11.8           |

焼却の状況（2号炉）

令和5年6月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|----------------|----|----|--------|------------|----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm            |    |    | ℃      | ℃          | ppm            |
| 1  | 木  | 959    | 150        | 12.7           | 16 | 金  | 962    | 150        | 12.0           |
| 2  | 金  | 961    | 150        | 12.9           | 17 | 土  | 971    | 150        | 12.0           |
| 3  | 土  | 954    | 150        | 12.4           | 18 | 日  | 962    | 150        | 11.1           |
| 4  | 日  | 955    | 150        | 11.0           | 19 | 月  | 970    | 150        | 12.7           |
| 5  | 月  | 962    | 150        | 13.1           | 20 | 火  | 969    | 150        | 13.7           |
| 6  | 火  | 957    | 150        | 12.0           | 21 | 水  | 980    | 150        | 12.2           |
| 7  | 水  | 957    | 150        | 12.2           | 22 | 木  | 963    | 150        | 11.6           |
| 8  | 木  | 975    | 150        | 10.6           | 23 | 金  | 957    | 150        | 14.1           |
| 9  | 金  | 959    | 150        | 11.3           | 24 | 土  | 949    | 150        | 12.5           |
| 10 | 土  | 956    | 150        | 12.1           | 25 | 日  | 947    | 150        | 12.5           |
| 11 | 日  | 955    | 150        | 12.6           | 26 | 月  | 951    | 150        | 12.6           |
| 12 | 月  | 958    | 150        | 11.1           | 27 | 火  | 932    | 150        | 15.1           |
| 13 | 火  | 971    | 150        | 11.7           | 28 | 水  | 957    | 150        | 12.7           |
| 14 | 水  | 963    | 150        | 10.5           | 29 | 木  | 950    | 150        | 11.8           |
| 15 | 木  | 959    | 150        | 10.2           | 30 | 金  | 943    | 150        | 12.6           |

令和5年7月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|----------------|----|----|--------|------------|----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm            |    |    | ℃      | ℃          | ppm            |
| 1  | 土  | 943    | 150        | 11.8           | 16 | 日  | 962    | 150        | 10.2           |
| 2  | 日  | 945    | 150        | 11.6           | 17 | 月  | 947    | 150        | 11.1           |
| 3  | 月  | 947    | 150        | 11.9           | 18 | 火  | 939    | 150        | 10.3           |
| 4  | 火  | 945    | 150        | 12.2           | 19 | 水  | 967    | 150        | 11.6           |
| 5  | 水  | 947    | 150        | 10.6           | 20 | 木  | 955    | 150        | 10.2           |
| 6  | 木  | 948    | 150        | 10.8           | 21 | 金  | 955    | 150        | 10.3           |
| 7  | 金  | 947    | 150        | 11.7           | 22 | 土  | 953    | 150        | 10.9           |
| 8  | 土  | 964    | 150        | 9.8            | 23 | 日  | 948    | 150        | 9.9            |
| 9  | 日  | 969    | 150        | 10.4           | 24 | 月  | 951    | 150        | 10.7           |
| 10 | 月  | 963    | 150        | 11.9           | 25 | 火  | 943    | 150        | 11.6           |
| 11 | 火  | 968    | 150        | 11.5           | 26 | 水  | 956    | 150        | 11.9           |
| 12 | 水  | 960    | 150        | 10.8           | 27 | 木  | 931    | 150        | 13.7           |
| 13 | 木  | 957    | 150        | 11.2           | 28 | 金  | 931    | 150        | 13.7           |
| 14 | 金  | 953    | 150        | 11.9           | 29 | 土  | 946    | 150        | 11.7           |
| 15 | 土  | 958    | 150        | 11.5           | 30 | 日  | 936    | 150        | 12.7           |
|    |    |        |            |                | 31 | 月  | 953    | 150        | 10.9           |

焼却の状況（2号炉）

令和5年8月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|----------------|----|----|--------|------------|----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm            |    |    | ℃      | ℃          | ppm            |
| 1  | 火  | 951    | 150        | 10.5           | 16 | 水  | 936    | 150        | 14.2           |
| 2  | 水  | 962    | 150        | 11.6           | 17 | 木  | 922    | 150        | 14.1           |
| 3  | 木  | 944    | 150        | 14.3           | 18 | 金  | 936    | 150        | 15.1           |
| 4  | 金  | 920    | 150        | 13.1           | 19 | 土  | 927    | 150        | 13.2           |
| 5  | 土  | 933    | 150        | 11.4           | 20 | 日  | 935    | 150        | 11.4           |
| 6  | 日  | 930    | 150        | 10.8           | 21 | 月  | 934    | 150        | 12.4           |
| 7  | 月  | 942    | 150        | 11.7           | 22 | 火  | 936    | 150        | 13.8           |
| 8  | 火  | 934    | 150        | 12.7           | 23 | 水  | 951    | 150        | 12.0           |
| 9  | 水  | 949    | 150        | 12.8           | 24 | 木  | 923    | 150        | 14.2           |
| 10 | 木  | 928    | 150        | 13.2           | 25 | 金  | 932    | 150        | 13.5           |
| 11 | 金  | 925    | 150        | 14.9           | 26 | 土  | 931    | 150        | 12.8           |
| 12 | 土  | 934    | 150        | 14.1           | 27 | 日  | 939    | 150        | 12.1           |
| 13 | 日  | 949    | 150        | 14.7           | 28 | 月  | 940    | 150        | 12.9           |
| 14 | 月  | 930    | 150        | 16.2           | 29 | 火  | 942    | 150        | 12.1           |
| 15 | 火  | 946    | 150        | 13.1           | 30 | 水  | 947    | 150        | 12.4           |
|    |    |        |            |                | 31 | 木  | 926    | 150        | 13.2           |

令和5年9月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|----------------|----|----|--------|------------|----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm            |    |    | ℃      | ℃          | ppm            |
| 1  | 金  | 944    | 150        | 13.3           | 16 | 土  | 934    | 150        | 12.2           |
| 2  | 土  | 941    | 150        | 12.1           | 17 | 日  | 942    | 150        | 10.6           |
| 3  | 日  | 944    | 150        | 9.5            | 18 | 月  | 924    | 150        | 11.2           |
| 4  | 月  | 942    | 150        | 9.9            | 19 | 火  | 927    | 150        | 12.1           |
| 5  | 火  | 926    | 150        | 13.1           | 20 | 水  | 944    | 150        | 11.8           |
| 6  | 水  | 950    | 150        | 10.7           | 21 | 木  | 922    | 150        | 11.1           |
| 7  | 木  | 946    | 150        | 10.3           | 22 | 金  | 926    | 150        | 11.0           |
| 8  | 金  | 924    | 150        | 12.9           | 23 | 土  | 934    | 150        | 11.0           |
| 9  | 土  | 930    | 150        | 13.1           | 24 | 日  | 944    | 150        | 9.6            |
| 10 | 日  | 933    | 150        | 12.4           | 25 | 月  | 941    | 150        | 11.6           |
| 11 | 月  | 930    | 150        | 12.5           | 26 | 火  | 929    | 150        | 12.8           |
| 12 | 火  | 927    | 150        | 13.9           | 27 | 水  | 954    | 150        | 12.3           |
| 13 | 水  | 947    | 150        | 12.4           | 28 | 木  | 940    | 150        | 12.2           |
| 14 | 木  | 948    | 150        | 10.8           | 29 | 金  | 933    | 150        | 13.9           |
| 15 | 金  | 941    | 150        | 11.8           | 30 | 土  | 935    | 150        | 12.0           |

焼却の状況（2号炉）

令和5年10月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|----------------|----|----|--------|------------|----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm            |    |    | ℃      | ℃          | ppm            |
| 1  | 日  | 948    | 150        | 11.7           | 16 | 月  | —      | —          | —              |
| 2  | 月  | 952    | 150        | 11.9           | 17 | 火  | —      | —          | —              |
| 3  | 火  | —      | —          | —              | 18 | 水  | —      | —          | —              |
| 4  | 水  | —      | —          | —              | 19 | 木  | —      | —          | —              |
| 5  | 木  | —      | —          | —              | 20 | 金  | —      | —          | —              |
| 6  | 金  | —      | —          | —              | 21 | 土  | —      | —          | —              |
| 7  | 土  | —      | —          | —              | 22 | 日  | —      | —          | —              |
| 8  | 日  | —      | —          | —              | 23 | 月  | —      | —          | —              |
| 9  | 月  | —      | —          | —              | 24 | 火  | —      | —          | —              |
| 10 | 火  | —      | —          | —              | 25 | 水  | —      | —          | —              |
| 11 | 水  | —      | —          | —              | 26 | 木  | —      | —          | —              |
| 12 | 木  | —      | —          | —              | 27 | 金  | —      | —          | —              |
| 13 | 金  | —      | —          | —              | 28 | 土  | —      | —          | —              |
| 14 | 土  | —      | —          | —              | 29 | 日  | —      | —          | —              |
| 15 | 日  | —      | —          | —              | 30 | 月  | —      | —          | —              |
|    |    |        |            |                | 31 | 火  | —      | —          | —              |

令和5年11月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|----------------|----|----|--------|------------|----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm            |    |    | ℃      | ℃          | ppm            |
| 1  | 水  | —      | —          | —              | 16 | 木  | —      | —          | —              |
| 2  | 木  | —      | —          | —              | 17 | 金  | —      | —          | —              |
| 3  | 金  | —      | —          | —              | 18 | 土  | —      | —          | —              |
| 4  | 土  | —      | —          | —              | 19 | 日  | —      | —          | —              |
| 5  | 日  | —      | —          | —              | 20 | 月  | —      | —          | —              |
| 6  | 月  | —      | —          | —              | 21 | 火  | —      | —          | —              |
| 7  | 火  | —      | —          | —              | 22 | 水  | —      | —          | —              |
| 8  | 水  | —      | —          | —              | 23 | 木  | —      | —          | —              |
| 9  | 木  | —      | —          | —              | 24 | 金  | —      | —          | —              |
| 10 | 金  | —      | —          | —              | 25 | 土  | —      | —          | —              |
| 11 | 土  | —      | —          | —              | 26 | 日  | —      | —          | —              |
| 12 | 日  | —      | —          | —              | 27 | 月  | —      | —          | —              |
| 13 | 月  | —      | —          | —              | 28 | 火  | —      | —          | —              |
| 14 | 火  | —      | —          | —              | 29 | 水  | —      | —          | —              |
| 15 | 水  | —      | —          | —              | 30 | 木  | —      | —          | —              |

焼却の状況（2号炉）

令和5年12月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|----------------|----|----|--------|------------|----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm            |    |    | ℃      | ℃          | ppm            |
| 1  | 金  | —      | —          | —              | 16 | 土  | —      | —          | —              |
| 2  | 土  | —      | —          | —              | 17 | 日  | —      | —          | —              |
| 3  | 日  | —      | —          | —              | 18 | 月  | —      | —          | —              |
| 4  | 月  | —      | —          | —              | 19 | 火  | —      | —          | —              |
| 5  | 火  | —      | —          | —              | 20 | 水  | —      | —          | —              |
| 6  | 水  | —      | —          | —              | 21 | 木  | —      | —          | —              |
| 7  | 木  | —      | —          | —              | 22 | 金  | —      | —          | —              |
| 8  | 金  | —      | —          | —              | 23 | 土  | —      | —          | —              |
| 9  | 土  | —      | —          | —              | 24 | 日  | —      | —          | —              |
| 10 | 日  | —      | —          | —              | 25 | 月  | —      | —          | —              |
| 11 | 月  | —      | —          | —              | 26 | 火  | —      | —          | —              |
| 12 | 火  | —      | —          | —              | 27 | 水  | —      | —          | —              |
| 13 | 水  | —      | —          | —              | 28 | 木  | —      | —          | —              |
| 14 | 木  | —      | —          | —              | 29 | 金  | —      | —          | —              |
| 15 | 金  | —      | —          | —              | 30 | 土  | —      | —          | —              |
|    |    |        |            |                | 31 | 日  | —      | —          | —              |

令和6年1月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|----------------|----|----|--------|------------|----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm            |    |    | ℃      | ℃          | ppm            |
| 1  | 月  | —      | —          | —              | 16 | 火  | —      | —          | —              |
| 2  | 火  | —      | —          | —              | 17 | 水  | —      | —          | —              |
| 3  | 水  | —      | —          | —              | 18 | 木  | —      | —          | —              |
| 4  | 木  | —      | —          | —              | 19 | 金  | —      | —          | —              |
| 5  | 金  | —      | —          | —              | 20 | 土  | —      | —          | —              |
| 6  | 土  | —      | —          | —              | 21 | 日  | —      | —          | —              |
| 7  | 日  | —      | —          | —              | 22 | 月  | —      | —          | —              |
| 8  | 月  | —      | —          | —              | 23 | 火  | —      | —          | —              |
| 9  | 火  | —      | —          | —              | 24 | 水  | —      | —          | —              |
| 10 | 水  | —      | —          | —              | 25 | 木  | —      | —          | —              |
| 11 | 木  | —      | —          | —              | 26 | 金  | —      | —          | —              |
| 12 | 金  | —      | —          | —              | 27 | 土  | —      | —          | —              |
| 13 | 土  | —      | —          | —              | 28 | 日  | —      | —          | —              |
| 14 | 日  | —      | —          | —              | 29 | 月  | —      | —          | —              |
| 15 | 月  | —      | —          | —              | 30 | 火  | —      | —          | —              |
|    |    | —      | —          | —              | 31 | 水  | —      | —          | —              |

焼却の状況（2号炉）

令和6年2月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO 濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO 濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|-----------------|----|----|--------|------------|-----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm             |    |    | ℃      | ℃          | ppm             |
| 1  | 木  | —      | —          | —               | 16 | 金  | 948    | 150        | 0.0             |
| 2  | 金  | —      | —          | —               | 17 | 土  | 944    | 150        | 0.0             |
| 3  | 土  | —      | —          | —               | 18 | 日  | 949    | 150        | 0.0             |
| 4  | 日  | —      | —          | —               | 19 | 月  | 955    | 150        | 10.3            |
| 5  | 月  | —      | —          | —               | 20 | 火  | 929    | 150        | 13.2            |
| 6  | 火  | 910    | 153        | 0.0             | 21 | 水  | 953    | 150        | 10.6            |
| 7  | 水  | 930    | 150        | 0.0             | 22 | 木  | 941    | 150        | 10.7            |
| 8  | 木  | 946    | 150        | 0.0             | 23 | 金  | 945    | 150        | 11.2            |
| 9  | 金  | 939    | 150        | 0.0             | 24 | 土  | 960    | 150        | 9.8             |
| 10 | 土  | 954    | 150        | 0.0             | 25 | 日  | 942    | 150        | 11.4            |
| 11 | 日  | 983    | 150        | 0.0             | 26 | 月  | 946    | 150        | 13.5            |
| 12 | 月  | 946    | 150        | 0.0             | 27 | 火  | 948    | 150        | 12.7            |
| 13 | 火  | 954    | 150        | 0.0             | 28 | 水  | 961    | 150        | 10.7            |
| 14 | 水  | 953    | 150        | 0.0             | 29 | 木  | 963    | 150        | 11.1            |
| 15 | 木  | 947    | 150        | 0.0             |    |    |        |            |                 |

令和6年3月

| 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO 濃度<br>(煙突入口) | 日付 | 曜日 | 燃焼ガス温度 | 集じん器流入ガス温度 | CO 濃度<br>(煙突入口) |
|----|----|--------|------------|-----------------|----|----|--------|------------|-----------------|
|    |    | ℃      | ℃          | ppm             |    |    | ℃      | ℃          | ppm             |
| 1  | 金  | 953    | 150        | 11.7            | 16 | 土  | 956    | 150        | 10.2            |
| 2  | 土  | 957    | 150        | 10.2            | 17 | 日  | 972    | 150        | 10.3            |
| 3  | 日  | 958    | 150        | 11.0            | 18 | 月  | 963    | 150        | 10.6            |
| 4  | 月  | 947    | 150        | 10.0            | 19 | 火  | 954    | 150        | 11.8            |
| 5  | 火  | 945    | 150        | 12.6            | 20 | 水  | 967    | 150        | 10.4            |
| 6  | 水  | 947    | 150        | 13.1            | 21 | 木  | 966    | 150        | 10.5            |
| 7  | 木  | 942    | 150        | 10.5            | 22 | 金  | 948    | 150        | 12.2            |
| 8  | 金  | 948    | 150        | 12.2            | 23 | 土  | 963    | 150        | 9.5             |
| 9  | 土  | 955    | 150        | 10.0            | 24 | 日  | 959    | 150        | 9.5             |
| 10 | 日  | 953    | 150        | 10.7            | 25 | 月  | 981    | 150        | 9.8             |
| 11 | 月  | 946    | 150        | 10.1            | 26 | 火  | 970    | 150        | 9.3             |
| 12 | 火  | 954    | 150        | 11.2            | 27 | 水  | 968    | 150        | 10.0            |
| 13 | 水  | 949    | 150        | 10.0            | 28 | 木  | 964    | 150        | 11.2            |
| 14 | 木  | 947    | 150        | 10.9            | 29 | 金  | 964    | 150        | 10.4            |
| 15 | 金  | 939    | 150        | 11.9            | 30 | 土  | 969    | 150        | 9.1             |
|    |    |        |            |                 | 31 | 日  | 960    | 150        | 12.2            |