八穂クリーンセンターダイオキシン類測定結果

焼却炉排ガス　　規制値　0.1ng-TEQ/m^3

採取位置	採取年月日	報告年月日	測定結果(ng-TEQ/m^3)
１号炉焼却煙突	R05.11.28	R06.01.26	0.0000021
２号炉焼却煙突	R05.09.21	R06.01.26	0.0000034
３号炉焼却煙突	R05.09.22	R06.01.26	0.0000020