八開処分場放流水ダイオキシン類測定結果

採取位置：浸出水処理施設放流監視槽入口　　規制値　排水:10pg-TEQ/L

採取年月日	報告年月日	測定結果(pg-TEQ/L)
R05.09.15	R06.01.26	0.0020