

排ガス測定結果

測定日	号炉	場所	ばいじん (g/m <sup>3</sup> )	窒素酸化物 (ppm)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (ppm)	全水銀 (mg/m <sup>3</sup> )
(協定値)			0.02	70	25	50	(0.05)
R02.04.14	1	煙突	0.003	29	1	5	-
	3	煙突	<0.002	32	4	2	0.0026
R02.05.12	2	煙突	<0.002	33	5	4	0.00070
	3	煙突	<0.002	41	12	5	-
R02.06.16	2	煙突	<0.002	44	2	2	-
	3	煙突	<0.002	30	7	2	-
R02.07.14	1	煙突	<0.002	42	1	2	0.00026
	2	煙突	<0.002	35	<1	2	-
R02.08.07	1	煙突	<0.002	38	2	3	-
	2	煙突	<0.002	36	1	3	-
R02.09.15	1	煙突	<0.002	33	<1	7	-
	2	煙突	<0.002	39	<1	<2	-
R02.10.23	1	煙突	<0.002	35	5	7	-
	2	煙突	<0.002	33	1	2	-
R02.11.10	1	煙突	<0.002	31	<1	7	-
	2	煙突	<0.002	40	1	4	0.00027
R02.12.15	1	煙突	<0.002	24	2	4	-
	2	煙突	<0.002	37	2	2	-
R03.01.07	1	煙突	<0.002	34	3	5	0.00014
	3	煙突	<0.002	42	3	3	0.00049
R03.02.02	1	煙突	<0.002	33	<1	4	-
	3	煙突	<0.002	7	4	9	-
R03.03.02	1	煙突	<0.002	30	5	3	-
	3	煙突	<0.002	39	12	8	-

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、全水銀はO<sub>2</sub>12%換算値)

測定日	号炉	場所	ダイオキシン類
(協定値)			0.1
R02.10.29	1	煙突	0.00000057
R02.10.30	2	煙突	0.00000033
R02.07.03	3	煙突	0.0000061

(単位 : ng-TEQ/m<sup>3</sup>)