

排ガス測定結果

測定日	号炉	場所	ばいじん (g/m <sup>3</sup> )	窒素酸化物 (ppm)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (ppm)	全水銀 (mg/m <sup>3</sup> )
(協定値)			0.02	70	25	50	(0.05)
R03.04.13	1	煙突	<0.002	28	2	8	-
	2	煙突	<0.002	45	5	4	-
R03.05.11	1	煙突	<0.002	36	4	3	-
	2	煙突	<0.002	36	4	5	0.00007
R03.06.08	1	煙突	0.018	32	<1	2	0.00023
	2	煙突	<0.002	26	1	<2	-
R03.07.06	2	煙突	<0.002	44	<1	<2	-
	3	煙突	<0.002	38	<1	2	0.00012
R03.08.03	2	煙突	<0.002	32	<1	3	-
	3	煙突	<0.002	53	3	14	-
R03.09.07	2	煙突	<0.002	33	1	2	-
	3	煙突	<0.002	38	4	4	-
R03.10.01	2	煙突	<0.002	38	2	4	-
	3	煙突	<0.002	44	5	9	-
R03.11.02	2	煙突	<0.002	27	<1	2	0.00013
	3	煙突	<0.002	43	13	4	-
R03.12.07	2	煙突	<0.002	41	<1	<2	-
	3	煙突	<0.002	42	3	2	-
R04.01.12	1	煙突	<0.002	55	<1	<2	0.00035
	3	煙突	<0.002	41	<1	<2	0.00008
R04.02.08	1	煙突	<0.002	33	1	2	-
	3	煙突	<0.002	38	2	5	-
R04.03.08	1	煙突	0.002	37	1	<2	-
	2	煙突	<0.002	37	1	2	-

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、全水銀はO<sub>2</sub>12%換算値)

測定日	号炉	場所	ダイオキシン類
(協定値)			0.1
R03.06.23	1	煙突	0.00015
R03.10.26	2	煙突	0.00000018
R03.10.27	3	煙突	0.00000012

(単位 : ng-TEQ/m<sup>3</sup>)