

排ガス測定結果

測定日	号炉	場所	ばいじん (g/m ³)	窒素酸化物 (ppm)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (ppm)	全水銀 (mg/m ³)
(協定値)			0.02	70	25	50	(0.05)
R04.04.12	1	煙突	<0.002	17	2	<2	－
	2	煙突	<0.002	17	6	<2	－
R04.05.10	1	煙突	<0.002	38	3	4	－
	2	煙突	<0.002	45	5	6	0.00013
R04.06.07	1	煙突	<0.002	42	2	<2	0.00019
	2	煙突	<0.002	37	<1	4	－
R04.07.05	1	煙突	<0.002	37	<1	<2	－
	2	煙突	<0.002	20	<1	<2	－
R04.08.02	2	煙突	<0.002	33	<1	2	－
	3	煙突	<0.002	31	<1	4	0.00006
R04.09.06	2	煙突	<0.002	36	<1	<2	－
	3	煙突	<0.002	40	1	<2	－
R04.10.03	2	煙突	<0.002	33	2	<2	－
	3	煙突	<0.002	42	2	2	－
R04.11.08	2	煙突	<0.002	45	<1	2	0.00007
	3	煙突	<0.002	43	<1	2	－
R04.12.06	1	煙突	<0.002	30	<1	<2	0.00031
	3	煙突	<0.002	35	<1	4	－
R05.01.13	1	煙突	<0.002	15	<1	<2	－
	3	煙突	<0.002	21	<1	<2	－
R05.02.07	1	煙突	<0.002	26	<1	<2	－
	3	煙突	<0.002	50	<1	3	0.00010
R05.03.14	1	煙突	<0.002	19	<1	<2	－
	2	煙突	<0.002	40	<1	<2	－

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、全水銀はO₂12%換算値)

測定日	号炉	場所	ダイオキシン類
(協定値)			0.1
R04.06.22	1	煙突	0.00000021
R04.10.27	2	煙突	0.00000032
R04.10.28	3	煙突	0.00000038

(単位：ng-TEQ/m³)