

排ガス測定結果

項目	単位	協定値等	H27. 05. 12	H27. 10. 26
ばいじん	g/m ³ N	0. 2	<0. 005	<0. 007
硫黄酸化物	ppm	k値=9. 0	79 (k=2. 75)	72 (k=2. 364)
窒素酸化物	ppm	200	46	114
塩化水素	ppm		<5	12
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	1		0. 0011

ばいじん、窒素酸化物、塩化水素はO₂12%換算値
 測定場所=流動層焼却装置煙道
 測定回数=ばい煙濃度年2回、ダイオキシン類濃度年1回

飛灰中ダイオキシン類測定結果

項目	単位	規制値	H27. 10. 26
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3	0. 00021

(測定場所=流動焼却装置灰ホッパー・ダイオキシン類測定回数=年1回)