新開センター放流水分析結果

	ｐＨ	ＢＯＤ	ＣＯＤ	塩化物ｲｵﾝ	SS	大腸菌群数	全窒素	全リン	色度
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	度
協定値	5.8～8.6	10	15		5	3000	10	1	30
H28.04	7.0～7.4	<0.5	<0.5～1.9	280～300	<1～1	<30	1.1～2.1	0.03～0.05	<1～1
H28.05	6.9～7.9	<0.5～0.6	<0.5～2.6	300～320	<1	<30	0.3～0.8	0.03～0.07	1
H28.06	6.7～7.4	<0.5～0.5	0.6～2.0	260～290	<1	<30	0.3～1.0	0.04～0.07	<1～2
H28.07	6.8～7.4	<0.5～0.9	<0.5～1.6	260～280	<1～1	<30	0.3～0.7	0.03～0.04	<1～2
H28.08	6.7～7.3	<0.5～1.1	<0.5～2.3	280～290	<1～1	<30	0.2～0.8	0.06～0.16	1～3
H28.09	6.8～7.4	<0.5	<0.5～1.6	260～290	<1	<30	0.2～0.4	0.03～0.05	<1～4
H28.10	6.8～6.9	<0.5～0.8	1.6～2.0	270～280	<1	<30	0.4～0.7	0.03～0.06	1
H28.11	7.1～8.0	<0.5～0.5	<0.5～1.3	260～280	<1	<30	0.1～0.3	0.04～0.06	<1～2
H28.12	7.1～7.4	<0.5～0.9	<0.5～2.2	280～300	<1～2	<30	0.2～0.3	0.04～0.14	<1～3
H29.01	6.6～7.3	<0.5～1.0	<0.5～1.7	260～370	<1	<30	0.2～0.6	0.03～0.06	1～2
H29.02	7.0～7.2	<0.5	0.8～1.4	260	<1	<30	0.2～0.5	0.03～0.06	<1～3
H29.03	7.1～7.4	<0.5	1.1～2.2	260～270	<1	<30	0.3～0.7	0.04～0.07	1～2

（測定は毎週実施、結果の幅で表示）

pH：水素イオン濃度
COD：化学的酸素要求量
BOD：生物化学的酸素要求量
SS：浮遊物質量