

新開センター放流水分析結果

	p H	B O D	C O D	塩化物イオン	S S	大腸菌群数	全窒素	全リン	色度
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/cm ³	mg/L	mg/L	度
協定値	5.8～8.6	10	15	－	5	3000	10	1	30
R02.04	7.2～7.6	<0.5～0.7	2.5～4.4	210～230	<1	<30	0.6～1.2	0.03～0.09	1～2
R02.05	7.2～7.5	<0.5	3.9～4.5	210～250	<1	<30	0.7～0.9	0.04～0.13	1～2
R02.06	7.3～7.7	<0.5	3.0～3.8	200～210	<1～1	<30	0.7～1.4	0.05～0.07	1～2
R02.07	7.0～7.6	<0.5	2.1～3.0	190～200	<1	<30	0.6～1.5	0.06～0.08	<1～2
R02.08	7.0～7.4	<0.5	2.5～3.1	190～220	<1	<30	0.7～0.9	0.05～0.07	1～2
R02.09	7.2～7.3	<0.5～0.6	2.1～2.7	140～200	<1～1	<30	0.7～8.0	0.06～0.17	1～2
R02.10	7.1～7.6	<0.5	1.7～2.6	180～200	<1	<30	1.4～2.4	0.05～0.08	1
R02.11	7.3～7.5	<0.5	0.9～1.9	190～210	<1	<30	1.6～3.5	0.06～0.10	<1～2
R02.12	7.0～7.6	<0.5～0.8	1.9～2.9	200～220	<1	<30	0.6～3.7	0.02～0.08	<1～1
R03.01	7.0～7.3	<0.5～0.7	1.6～2.3	210～240	<1	<30	0.5～4.4	0.08～0.14	<1～1
R03.02	6.9～7.2	0.7～0.8	1.6～2.2	210～220	<1	<30	2.3～5.0	0.03～0.08	<1～2
R03.03	7.0～7.1	<0.5～0.8	2.0～2.3	220～240	<1	<30	1.0～1.3	0.03～0.06	1～2

(測定は毎週実施、結果の幅で表示)

pH：水素イオン濃度
COD：化学的酸素要求量
BOD：生物化学的酸素要求量
SS：浮遊物質