

新開センター放流水分析結果

	p H	B O D	C O D	塩化物イオン	S S	大腸菌群数	全窒素	全リン	色度
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/cm ³	mg/L	mg/L	度
協定値	5.8～8.6	10	15	－	5	3000	10	1	30
R04.04	7.2～7.4	<0.5～0.6	2.3～3.9	210～230	<1	<30	0.3～1.1	0.04～0.08	1～2
R04.05	7.1～7.4	<0.5～1.1	2.9～5.0	200～230	<1	<30	0.6～0.7	0.04～0.07	1～3
R04.06	7.2～7.5	<0.5～1.9	2.7～4.5	190～200	<1	<30	0.5～6.9	0.04～0.05	<1～2
R04.07	7.2～7.5	<0.5～0.8	2.9～4.6	190～200	<1～1	<30	0.6～3.7	0.04～0.08	1～3
R04.08	7.3～7.5	<0.5～0.8	2.1～2.9	170～190	<1	<30	0.9～1.5	0.03～0.05	1～2
R04.09	7.1～7.6	<0.5～0.9	1.1～3.7	170～190	<1～1	<30	0.4～1.0	0.03～0.04	1～2
R04.10	7.1～7.3	<0.5～1.0	1.3～1.9	170～190	<1	<30	0.4～1.6	0.03～0.04	<1～1
R04.11	7.0～7.2	<0.5～1.2	0.9～2.0	170～200	<1	<30	0.5～2.2	0.03～0.08	1～2
R04.12	7.0～7.3	<0.5～0.6	1.5～4.4	180～210	<1～4	<30	1.2～3.4	0.05～0.15	<1～3
R05.01	7.2～7.5	<0.5	0.6～2.9	190～260	<1～2	<30	0.3～1.1	0.04～0.14	<1～1
R05.02	7.0～7.2	<0.5～0.9	1.1～2.7	190～200	<1～2	<30	3.6～7.8	0.02～0.03	<1～1
R05.03	6.8～7.3	<0.5～1.1	1.2～1.9	200～210	<1	<30	0.6～3.6	0.02～0.05	<1～1

(測定は毎週実施、結果の幅で表示)

pH：水素イオン濃度
COD：化学的酸素要求量
BOD：生物化学的酸素要求量