

上野センター放流水分析結果

	pH	BOD	COD	塩化物イオン	SS	大腸菌群数	全窒素	全リン
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L
基準値	5.8~8.6	20	50		70	3000	60	2
H28.04.01	6.8	0.8	5.2	78	2	<30	1.0	0.02
H28.05.06	6.8	0.6	4.4	81	1	<30	0.8	<0.01
H28.06.02	6.8	0.9	5.4	110	2	<30	1.3	0.02
H28.07.07	6.6	<0.5	6.0	98	1	<30	0.8	0.01
H28.08.04	6.6	0.5	4.0	120	2	<30	1.1	0.03
H28.09.01	7.0	<0.5	5.0	78	<1	<30	0.8	0.02
H28.10.06	6.7	0.7	4.0	80	3	<30	3.1	0.01
H28.11.02	6.9	0.7	4.0	82	<1	<30	1.0	0.01
H28.12.01	6.9	0.7	4.0	66	1	<30	1.3	0.01
H29.01.05	6.8	<0.5	4.4	69	1	<30	0.9	<0.01
H29.02.09	7.1	<0.5	3.8	50	1	<30	0.8	<0.01
H29.03.02	6.8	0.8	4.8	50	1	<30	0.9	0.01

pH : 水素イオン濃度
 COD : 化学的酸素要求量
 BOD : 生物化学的酸素要求量
 SS : 浮遊物質