

## 上野センター放流水分析結果

	pH	BOD	COD	塩化物イオン	SS	大腸菌群数	全窒素	全リン
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L
基準値	5.8~8.6	20	50		70	3000	60	2
H29.04.06	6.6	1.0	5.7	62	1	<30	0.8	0.01
H29.05.02	6.8	<0.5	4.6	84	1	<30	1.1	0.01
H29.06.01	6.7	<0.5	5.6	65	2	<30	1.0	0.02
H29.07.06	6.7	<0.5	5.8	99	<1	<30	1.3	0.03
H29.08.03	6.7	<0.5	5.2	82	<1	<30	0.9	0.02
H29.09.07	6.4	0.5	5.9	100	1	<30	1.1	0.04
H29.10.05	6.7	<0.5	4.8	72	3	<30	0.8	0.05
H29.11.02	6.5	0.5	4.1	65	<1	<30	1.1	0.01
H29.12.07	6.7	<0.5	3.9	110	<1	<30	1.4	0.01
H30.01.05	7.0	0.7	5.6	60	<1	<30	0.9	0.01
H30.02.01	7.1	0.6	4.6	46	1	<30	1.0	<0.01
H30.03.08	7.0	<0.5	7.9	71	2	<30	1.4	0.03

pH : 水素イオン濃度  
 COD : 化学的酸素要求量  
 BOD : 生物化学的酸素要求量  
 SS : 浮遊物質