

上野センター放流水分析結果

	p H	B O D	C O D	塩化物イオン	S S	大腸菌群数	全窒素	全リン
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L
基準値	5.8～8.6	20	50		70	3000	60	2
R03.04.08	7.0	1.3	5.1	35	2	<30	3.5	0.10
R03.05.06	6.9	1.2	4.1	44	5	<30	1.0	0.16
R03.06.03	6.6	<0.5	4.9	29	4	<30	3.7	0.06
R03.07.01	6.6	1.7	6.8	39	4	<30	4.8	0.53
R03.08.05	6.6	4.8	5.8	42	3	<30	3.8	0.45
R03.09.02	6.3	2.6	6.8	38	4	<30	2.1	0.30
R03.10.07	7.0	1.2	6.6	38	2	<30	5.1	0.35
R03.11.04	7.0	1.5	4.1	37	2	<30	3.3	0.14
R03.12.02	7.1	1.4	5.0	39	3	<30	3.4	0.13
R03.01.06	6.6	1.2	3.9	31	3	<30	6.4	0.12
R03.02.03	6.9	0.8	5.7	37	2	<30	22	0.19
R03.03.03	6.8	3.6	7.5	38	2	<30	23	0.21

pH：水素イオン濃度

COD：化学的酸素要求量

BOD：生物化学的酸素要求量