

上野センター放流水分析結果

	p H	B O D	C O D	塩化物イオン	S S	大腸菌群数	全窒素	全リン	色度
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/cm ³	mg/L	mg/L	度
基準値	5.8～8.6	20	50	－	70	3000	60	2	－
R05.04.06	7.0	0.6	3.3	26	2	0	1.6	0.50	4.8
R05.05.02	6.7	1.0	5.3	33	4	0	2.8	0.23	8.7
R05.06.01	7.2	1.2	4.0	25	3	0	2.5	0.26	6.5
R05.07.06	6.9	8.6	5.0	28	1	0	4.9	0.33	7.9
R05.08.03	7.1	0.8	4.1	19	<1	0	5.2	0.53	6.2
R05.09.07	7.1	1.1	4.5	32	2	0	2.0	0.19	8.3
R05.10.05	7.1	0.6	3.4	25	<1	0	1.3	0.014	5.5
R05.11.02	7.0	<0.5	2.4	23	2	0	1.7	0.033	3.4
R05.12.07	6.9	1.9	3.8	31	7	0	8.8	0.12	6.2
R06.01.05	7.1	0.7	2.6	26	11	0	7.0	0.080	4.8
R06.02.01	7.2	0.9	3.4	24	1	0	9.2	0.045	4.8
R06.03.07	6.9	<0.5	4.2	30	1	0	8.5	0.048	5.8

pH：水素イオン濃度
COD：化学的酸素要求量
BOD：生物化学的酸素要求量