

上野センター放流水分析結果

	p H	B O D	C O D	塩化物イオン	S S	大腸菌群数	全窒素	全リン	色度
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/cm ³	mg/L	mg/L	度
基準値	5.8～8.6	20	50	－	70	3000	60	2	－
R06.04.04	6.5	2.1	5.9	33	3	0	9.3	0.087	7.7
R06.05.02	6.9	1.3	4.4	28	3	0	2.9	0.082	4.9
R06.06.06	6.8	2.3	7.5	43	4	0	11	0.29	10
R06.07.04	6.8	1.2	4.3	30	<1	0	9.9	0.13	6.7
R06.08.01	6.7	2.0	7.3	42	<1	0	10	0.19	12
R06.09.05	6.8	1.0	5.0	30	<1	0	7.9	0.12	0.74
R06.10.03	6.7	3.1	6.4	40	10	0	11	0.11	9.3
R06.11.07	6.8	2.2	3.8	23	20	0	3.3	0.034	4.1
R06.12.05	6.5	1.3	6.1	40	13	0	13	0.079	7.1
R07.01.09	6.9	0.8	3.2	23	5	0	5.0	0.079	3.4
R07.02.06	6.5	1.9	7.2	38	3	0	13	0.068	6.7
R07.03.06	6.6	0.9	6.6	41	2	0	18	0.037	7.3

pH：水素イオン濃度
COD：化学的酸素要求量
BOD：生物化学的酸素要求量
SS：浮遊物質